

**Паспорт готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность (образовательной организации),  
расположенной на территории муниципального образования  
город Ефремов, к 2020-2021 учебному году**

составлен «23» ИЮНЯ 2020 года

**Полное наименование организации:**

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа №3»  
отделение «Игровые виды спорта»**

**Юридический адрес организации:**

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д.15а

**Фактический адрес организации:**

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д.15а

**Кудинов Сергей Михайлович, 8-920-777-10-53**

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения,  
№ мобильного телефона)

## I. Общие сведения:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3»  
(полное наименование организации)

№ 545 от «19» мая 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление: спортивный корпус - от «20» марта 2014 г. № 71-71-08/009/2014-156, бытовки катка – от «20» марта 2014 г. № 71-71-08/009/2014-155, служебное здание – от «20» марта 2014 г. № 71-71-08/009/2014-157, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

Свидетельство о государственной регистрации права от «01» декабря 2006 г. № 71-71-08/019/2006-453 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» февраля 2016 г., серия 71Л02, № 0000246, регистрационный номер 0133/03023  
Министерством образования Тульской области,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 единицы.

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Основные недостатки: санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов-калясочников, отсутствует тактильная и визуальная разметка для лиц с нарушениями зрения.

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка – 40,2 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется. их состояние и соответствие санитарным требованиям – соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются.

их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности – многофункциональная спортивная площадка – соответствует требованиям безопасности, хоккейный корт – соответствует требованиям безопасности, но требуется капитальный ремонт.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

6. Медицинское обслуживание в организации организовано;

1) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека;

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Питание обучающихся – не предусмотрено.

8. Транспортное обеспечение организации – организовано для обучающихся групп АФК и инвалидов;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств – не имеется, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

1) охрана объектов организации осуществляется Частной охранной организацией по вызову заказчика с использованием кнопки экстренного вызова. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана помещения МКУ ДО «ДЮСШ №3» по вызову «ЗАКАЗЧИКА» с использованием кнопки экстренного вызова, ООО ЧОП «КАСКАД-АГРО», лицензия № 3352 от 19.12.2016г, договор № 1 от 26.12.2019г.;

Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации, ООО ЧОП «КАСКАД-АГРО», лицензия № 3352 от 19.12.2016г, договор № 1-ТС от 26.12.2019г.:

2) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

3) выполненные мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предусмотренные актом обследования и категорирования объекта образовательного учреждения (особым мнением) паспорта безопасности

1. Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

2. Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

4) невыполненные мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предусмотренные актом обследования и категорирования объекта образовательного учреждения (особым мнением) паспорта безопасности:

1. Оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии

2. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)

Паспорт безопасности организации от «31» января 2020 года оформлен.

10. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

1) Органами федерального государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, 26.09.2019 ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и предписания – обеспечить соблюдение нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствии с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д., исключить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

2) требования пожарной безопасности выполняются;

3) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
В организации установлен приемно-контрольный прибор Сигнал 20П и вывод сигнала от АПС на линию 01 через радиоканальный прибор ПШКОП «Цербер-03» обеспечивающий сирена, кнопка экстренного вызова и автоматический вывод на линию 01.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

4) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

5) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

6) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

7) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола от 2012 года;

8) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: указано в приложении №1 к паспорту готовности организации.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» июля 2014 г. оформлена.

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена.

Акт от «29» мая 2020 г.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

14. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено.

15. Канализация централизованно.

## II. Объемы выполненных работ по подготовке к новому учебному году

№ п/п	Виды выполненных работ	Объем	Стоимость работ, тыс. руб.	Дата выполнения

### III. Результаты проверки готовности объекта комиссии

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации по социальным вопросам, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Ефремов – Голиков Николай Юрьевич;

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии, начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов – Полякова Ольга Михайловна

Временно исполняющий обязанности начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам – Маренков Николай Николаевич;

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Ефремовский» – подполковник полиции Вдовина Ирина Владимировна;

Инспектор организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО по Щекинскому району – филиала Федерального Государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области» – лейтенант полиции Марковский Иван Геннадьевич;

Консультант управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов – Буравцова Светлана Викторовна;

Главный специалист управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов – Ельшова Елена Игоревна;

проведена приемка готовности к новому 2020-2021 учебному году  
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» готова.

Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории)

1) Оснастить объект (территорию системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии

2) Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)

3. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;







в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

 _____	<u>Голыков Н.Ю</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

 _____	<u>Мухоморова М.Ю.</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
 _____	<u>Даренков С.А.</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
 _____	<u>Брекин Ч.В.</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
 _____	<u>В.И. Толстова</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
 _____	<u>С.В. Буравцова</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
 _____	<u>С.И. Евменова</u> _____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)


Приложение №1  
к паспорту готовности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность  
(образовательной организации), расположенной  
на территории муниципального образования  
город Ефремов, к 2020-2021 учебному году

Нарушения требований пожарной безопасности  
в помещениях отделения «Игровые виды спорта»  
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3»  
по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д.15а

В ходе приемки выявлены следующие нарушения требований  
пожарной безопасности:

1. Не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.
2. Не обеспечена фиксация и опломбирование пожарного шкафа в холле при присоединенном пожарном рукаве.

ВрИО начальника ОНД и ПР по Ефремовскому,  
Каменскому и Воловскому районам  
капитан вн. службы



С.А. Парфёнов